一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和８年４月】

施　設　名	井戸沢最終処分場				
埋　立　面　積	5,560㎡	埋 立 容 量	30,670㎥	埋立方式	ｾﾙｱﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ工法
埋　立　種　類	焼却残渣、不燃ごみ、不燃粗大ごみ				
月　埋　立　量			残余容量		

遮水工点検状況		調整池点検状況	
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	

地下水及び放流水の水質検査結果

測定機器	東亜ディーケーケー㈱　ＣＴ-27112Ｂ	測定実施者	町民課　環境衛生係

単位…電気伝導率：mS/m　　大腸菌：個/㎤　　ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ　　総水銀・カドミウム・鉛：μｇ/ℓ　　その他：mg/ℓ

分析項目	放流水	地下水１	地下水２	分析項目	地下水１	地下水２
水温	—	12.5	14.8	溶解性鉄含有量	—	—
水素イオン濃度（pH）	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—	—	亜硝酸性窒素	—	—
科学的酸素要求量（COD）	—	—	—	硝酸性窒素	—	—
浮遊物質量（SS）	—	—	—	リン含有量	—	—
大腸菌数	—	—	—	アルキル水銀	—	—
窒素含有量	—	—	—	総水銀	—	—
電気伝導率	—	30.0	39.6	カドミウム	—	—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	—	—	—	鉛	—	—
シアン化合物	—	—	—	六価クロム	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	砒素	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	全シアン	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	セレン	—	—
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	—	—	—	強熱減量	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	—	—	—	フッ化物イオン	—	—
ポリ塩化ビフェニル	—	—	—	塩化物イオン	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	臭化物イオン	—	—
四塩化炭素	—	—	—	亜硝酸イオン	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	硝酸イオン	—	—
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	全窒素	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	りん酸イオン	—	—
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	全りん	—	—
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	ナトリウムイオン	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カリウムイオン	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カルシウムイオン	—	—
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	マグネシウム	—	—
ﾁｳﾗﾑ	—	—	—	鉄	—	—
ｼﾏｼﾞﾝ	—	—	—	採水年月日		天候
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	—	—	—	一般項目	令和8年4月28日	晴れ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	—	—	—	重金属類		
1.4－ジオキサン	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ｾﾚﾝ及びその化合物	—	—	—	結果報告年月日		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	一般項目	令和8年4月28日	
ふっ素及びその化合物	—	—	—	重金属類		
ほう素及びその化合物	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ダイオキシン	—	—	—			
亜鉛含有量	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
有機リン化合物	—	—	—			
クロム含有量	—	—	—			
銅含有量	—	—	—			
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	—	—	—			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	—	—	—			
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	—	—	—			

地下水１：最終処分場　上流側地下水(周縁地下水)　　地下水２：最終処分場　下流側地下水(周縁地下水)

放流水：最終処分場　下水道放流水

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和８年５月】

施設名	井戸沢最終処分場				
埋立面積	5,560㎡	埋立容量	30,670㎥	埋立方式	ｾﾙｱﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ工法
埋立種類	焼却残渣、不燃ごみ、不燃粗大ごみ				
月埋立量		残余容量			

遮水工点検状況		調整池点検状況	
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	

地下水及び放流水の水質検査結果

測定機器	東亜ディーケーケー㈱　ＣＴ-27112Ｂ	測定実施者	町民課　環境衛生係

単位…電気伝導率：mS/m　大腸菌：個/㎤　ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ　総水銀・カドミウム・鉛：μｇ/ℓ　その他：mg/ℓ

分析項目	放流水	地下水１	地下水２	分析項目	地下水１	地下水２
水温	—	14	15.8	溶解性鉄含有量	—	—
水素イオン濃度（pH）	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—	—	亜硝酸性窒素	—	—
科学的酸素要求量（COD）	—	—	—	硝酸性窒素	—	—
浮遊物質量（SS）	—	—	—	リン含有量	—	—
大腸菌数	—	—	—	アルキル水銀	—	—
窒素含有量	—	—	—	総水銀	—	—
電気伝導率	—	30.9	39.7	カドミウム	—	—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	—	—	—	鉛	—	—
シアン化合物	—	—	—	六価クロム	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	砒素	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	全シアン	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	セレン	—	—
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	—	—	—	強熱減量	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	—	—	—	フッ化物イオン	—	—
ポリ塩化ビフェニル	—	—	—	塩化物イオン	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	臭化物イオン	—	—
四塩化炭素	—	—	—	亜硝酸イオン	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	硝酸イオン	—	—
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	全窒素	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	りん酸イオン	—	—
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	全りん	—	—
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	ナトリウムイオン	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カリウムイオン	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カルシウムイオン	—	—
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	マグネシウム	—	—
ﾁｳﾗﾑ	—	—	—	鉄	—	—
ｼﾏｼﾞﾝ	—	—	—	採水年月日		天候
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	—	—	—	一般項目	令和8年5月26日	晴れ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	—	—	—	重金属類		
1.4－ジオキサン	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ｾﾚﾝ及びその化合物	—	—	—	結果報告年月日		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	一般項目	令和8年5月26日	
ふっ素及びその化合物	—	—	—	重金属類		
ほう素及びその化合物	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ダイオキシン	—	—	—			
亜鉛含有量	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
有機リン化合物	—	—	—			
クロム含有量	—	—	—			
銅含有量	—	—	—			
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	—	—	—			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	—	—	—			
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	—	—	—			

地下水１：最終処分場　上流側地下水(周縁地下水)　　地下水２：最終処分場　下流側地下水(周縁地下水)

放流水：最終処分場　下水道放流水

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和８年６月】

施　設　名	井戸沢最終処分場				
埋　立　面　積	5,560㎡	埋 立 容 量	30,670㎥	埋立方式	ｾﾙｱﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ工法
埋　立　種　類	焼却残渣、不燃ごみ、不燃粗大ごみ				
月　埋　立　量		残余容量			

遮水工点検状況		調整池点検状況	
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	

地下水及び放流水の水質検査結果

測定機器	東亜ディーケーケー㈱　ＣＴ-27112Ｂ	測定実施者	町民課　環境衛生係

単位…電気伝導率：mS/m　大腸菌：個/㎤　ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ　総水銀・カドミウム・鉛：μｇ/ℓ　その他：mg/ℓ

分析項目	放流水	地下水１	地下水２	分析項目	地下水１	地下水２
水温	—	17.4℃	16.1℃	溶解性鉄含有量	—	—
水素イオン濃度（pH）	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—	—	亜硝酸性窒素	—	—
科学的酸素要求量（COD）	—	—	—	硝酸性窒素	—	—
浮遊物質量（SS）	—	—	—	リン含有量	—	—
大腸菌数	—	—	—	アルキル水銀	—	—
窒素含有量	—	—	—	総水銀	—	—
電気伝導率	—	31.3	40.4	カドミウム	—	—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	—	—	—	鉛	—	—
シアン化合物	—	—	—	六価クロム	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	砒素	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	全シアン	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	セレン	—	—
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	—	—	—	強熱減量	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	—	—	—	フッ化物イオン	—	—
ポリ塩化ビフェニル	—	—	—	塩化物イオン	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	臭化物イオン	—	—
四塩化炭素	—	—	—	亜硝酸イオン	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	硝酸イオン	—	—
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	全窒素	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	りん酸イオン	—	—
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	全りん	—	—
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	ナトリウムイオン	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カリウムイオン	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カルシウムイオン	—	—
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	マグネシウム	—	—
ﾁｳﾗﾑ	—	—	—	鉄	—	—
ｼﾏｼﾞﾝ	—	—	—	採水年月日		天候
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	—	—	—	一般項目	令和8年6月30日	晴れ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	—	—	—	重金属類		
1.4－ジオキサン	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ｾﾚﾝ及びその化合物	—	—	—	結果報告年月日		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	一般項目	令和8年6月30日	
ふっ素及びその化合物	—	—	—	重金属類		
ほう素及びその化合物	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ダイオキシン	—	—	—			
亜鉛含有量	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
有機リン化合物	—	—	—			
クロム含有量	—	—	—			
銅含有量	—	—	—			
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	—	—	—			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	—	—	—			
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	—	—	—			

地下水１：最終処分場　上流側地下水(周縁地下水)　　地下水２：最終処分場　下流側地下水(周縁地下水)

放流水：最終処分場　下水道放流水

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和８年７月】

施設名	井戸沢最終処分場				
埋立面積	5,560㎡	埋立容量	30,670㎥	埋立方式	ｾﾙｱﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ工法
埋立種類	焼却残渣、不燃ごみ、不燃粗大ごみ				
月埋立量		残余容量			

遮水工点検状況		調整池点検状況	
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	

地下水及び放流水の水質検査結果

測定機器	東亜ディーケーケー㈱　ＣＴ-27112Ｂ	測定実施者	町民課　環境衛生係

単位…電気伝導率：mS/m　大腸菌：個/㎤　ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ　総水銀・カドミウム・鉛：μｇ/ℓ　その他：mg/ℓ

分析項目	放流水	地下水１	地下水２	分析項目	地下水１	地下水２
水温	—	20.7℃	18.9℃	溶解性鉄含有量	—	—
水素イオン濃度（pH）	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—	—	亜硝酸性窒素	—	—
科学的酸素要求量（COD）	—	—	—	硝酸性窒素	—	—
浮遊物質量（SS）	—	—	—	リン含有量	—	—
大腸菌数	—	—	—	アルキル水銀	—	—
窒素含有量	—	—	—	総水銀	—	—
電気伝導率	—	30.5	39.8	カドミウム	—	—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	—	—	—	鉛	—	—
シアン化合物	—	—	—	六価クロム	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	砒素	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	全シアン	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	セレン	—	—
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	—	—	—	強熱減量	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	—	—	—	フッ化物イオン	—	—
ポリ塩化ビフェニル	—	—	—	塩化物イオン	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	臭化物イオン	—	—
四塩化炭素	—	—	—	亜硝酸イオン	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	硝酸イオン	—	—
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	全窒素	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	りん酸イオン	—	—
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	全りん	—	—
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	ナトリウムイオン	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カリウムイオン	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カルシウムイオン	—	—
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	マグネシウム	—	—
ﾁｳﾗﾑ	—	—	—	鉄	—	—
ｼﾏｼﾞﾝ	—	—	—	採水年月日		天候
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	—	—	—	一般項目	令和8年7月30日	晴れ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	—	—	—	重金属類		
1.4－ジオキサン	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ｾﾚﾝ及びその化合物	—	—	—	結果報告年月日		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	一般項目	令和8年7月30日	
ふっ素及びその化合物	—	—	—	重金属類		
ほう素及びその化合物	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ダイオキシン	—	—	—			
亜鉛含有量	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
有機リン化合物	—	—	—			
クロム含有量	—	—	—			
銅含有量	—	—	—			
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	—	—	—			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	—	—	—			
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	—	—	—			

地下水１：最終処分場　上流側地下水(周縁地下水)　　地下水２：最終処分場　下流側地下水(周縁地下水)

放流水：最終処分場　下水道放流水

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和８年８月】

施　設　名	井戸沢最終処分場				
埋　立　面　積	5,560㎡	埋 立 容 量	30,670㎥	埋立方式	ｾﾙｱﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ工法
埋　立　種　類	焼却残渣、不燃ごみ、不燃粗大ごみ				
月　埋　立　量		残余容量			

遮水工点検状況		調整池点検状況	
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	

地下水及び放流水の水質検査結果

測定機器	東亜ディーケーケー㈱　ＣＴ-27112Ｂ	測定実施者	町民課　環境衛生係

単位…電気伝導率：mS/m　大腸菌：個/㎤　ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ　総水銀・カドミウム・鉛：μｇ/ℓ　その他：mg/ℓ

分析項目	放流水	地下水１	地下水２	分析項目	地下水１	地下水２
水温	—	19.6℃	16.3℃	溶解性鉄含有量	—	—
水素イオン濃度（pH）	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—	—	亜硝酸性窒素	—	—
科学的酸素要求量（COD）	—	—	—	硝酸性窒素	—	—
浮遊物質量（SS）	—	—	—	リン含有量	—	—
大腸菌数	—	—	—	アルキル水銀	—	—
窒素含有量	—	—	—	総水銀	—	—
電気伝導率	—	30.9	39.1	カドミウム	—	—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	—	—	—	鉛	—	—
シアン化合物	—	—	—	六価クロム	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	砒素	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	全シアン	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	セレン	—	—
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	—	—	—	強熱減量	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	—	—	—	フッ化物イオン	—	—
ポリ塩化ビフェニル	—	—	—	塩化物イオン	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	臭化物イオン	—	—
四塩化炭素	—	—	—	亜硝酸イオン	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	硝酸イオン	—	—
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	全窒素	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	りん酸イオン	—	—
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	全りん	—	—
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	ナトリウムイオン	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カリウムイオン	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カルシウムイオン	—	—
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	マグネシウム	—	—
ﾁｳﾗﾑ	—	—	—	鉄	—	—
ｼﾏｼﾞﾝ	—	—	—	採水年月日		天候
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	—	—	—	一般項目	令和8年8月28日	晴れ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	—	—	—	重金属類		
1.4－ジオキサン	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ｾﾚﾝ及びその化合物	—	—	—	結果報告年月日		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	一般項目	令和8年8月28日	
ふっ素及びその化合物	—	—	—	重金属類		
ほう素及びその化合物	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ダイオキシン	—	—	—			
亜鉛含有量	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
有機リン化合物	—	—	—			
クロム含有量	—	—	—			
銅含有量	—	—	—			
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	—	—	—			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	—	—	—			
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	—	—	—			

地下水１：最終処分場　上流側地下水(周縁地下水)　　地下水２：最終処分場　下流側地下水(周縁地下水)

放流水：最終処分場　下水道放流水

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和８年９月】

施　設　名	井戸沢最終処分場				
埋　立　面　積	5,560㎡	埋 立 容 量	30,670㎥	埋立方式	ｾﾙｱﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ工法
埋　立　種　類	焼却残渣、不燃ごみ、不燃粗大ごみ				
月　埋　立　量			残余容量		

遮水工点検状況		調整池点検状況	
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	

地下水及び放流水の水質検査結果

測定機器	東亜ディーケーケー㈱　ＣＴ-27112Ｂ	測定実施者	町民課　環境衛生係

単位…電気伝導率：mS/m　大腸菌：個/㎤　ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ　総水銀・カドミウム・鉛：μｇ/ℓ　その他：mg/ℓ

分析項目	放流水	地下水１	地下水２	分析項目	地下水１	地下水２
水温	—	16.7℃	15.1℃	溶解性鉄含有量	—	—
水素イオン濃度（pH）	—	—	—	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—	—	亜硝酸性窒素	—	—
科学的酸素要求量（COD）	—	—	—	硝酸性窒素	—	—
浮遊物質量（SS）	—	—	—	リン含有量	—	—
大腸菌数	—	—	—	アルキル水銀	—	—
窒素含有量	—	—	—	総水銀	—	—
電気伝導率	—	29.5	39.7	カドミウム	—	—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	—	—	—	鉛	—	—
シアン化合物	—	—	—	六価クロム	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	砒素	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	全シアン	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	セレン	—	—
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	—	—	—	強熱減量	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	—	—	—	フッ化物イオン	—	—
ポリ塩化ビフェニル	—	—	—	塩化物イオン	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	臭化物イオン	—	—
四塩化炭素	—	—	—	亜硝酸イオン	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	硝酸イオン	—	—
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	全窒素	—	—
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	りん酸イオン	—	—
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	全りん	—	—
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	ナトリウムイオン	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カリウムイオン	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	カルシウムイオン	—	—
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	マグネシウム	—	—
ﾁｳﾗﾑ	—	—	—	鉄	—	—
ｼﾏｼﾞﾝ	—	—	—	採水年月日		天候
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	—	—	—	一般項目	令和8年9月30日	晴れ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	—	—	—	重金属類		
1.4－ジオキサン	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ｾﾚﾝ及びその化合物	—	—	—	結果報告年月日		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	一般項目	令和8年9月30日	
ふっ素及びその化合物	—	—	—	重金属類		
ほう素及びその化合物	—	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		
ダイオキシン	—	—	—			
亜鉛含有量	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
有機リン化合物	—	—	—			
クロム含有量	—	—	—			
銅含有量	—	—	—			
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	—	—	—			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	—	—	—			
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	—	—	—			

地下水１：最終処分場　上流側地下水(周縁地下水)　　地下水２：最終処分場　下流側地下水(周縁地下水)

放流水：最終処分場　下水道放流水

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和８年10月】

施設名	井戸沢最終処分場				
埋立面積	5,560㎡	埋立容量	30,670㎥	埋立方式	ｾﾙｱﾝﾄﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ工法
埋立種類	焼却残渣、不燃ごみ、不燃粗大ごみ				
月埋立量			残余容量		

遮水工点検状況		調整池点検状況	
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	

地下水及び放流水の水質検査結果

測定機器				測定実施者	株式会社東信公害研究所		
単位…電気伝導率：mS/m　大腸菌：個/㎤　ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ　総水銀・カドミウム・鉛：μg/ℓ　その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水１	地下水２	分析項目	放流水	地下水１	地下水２
水温	20.0℃	15.0℃	14.5℃	溶解性鉄含有量	＜0.01	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.9	7.2	7.4	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	＜0.1	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	＜0.5	＜0.5	＜0.5	亜硝酸性窒素	＜0.005	—	—
科学的酸素要求量（COD）	5.2	2.3	2.3	硝酸性窒素	5.8	—	—
浮遊物質量（SS）	1	4	3	リン含有量	0.009	—	—
大腸菌数	0	—	—	アルキル水銀	—	＜0.0005	＜0.0005
窒素含有量	6.1	—	—	総水銀	—	0.1	0.07
電気伝導率	—	32.0	40.0	カドミウム	—	＜0.3	＜0.3
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	＜0.005	—	—	鉛	—	＜1	＜1
シアン化合物	＜0.01	—	—	六価クロム	—	＜0.01	＜0.01
鉛及びその化合物	＜0.01	—	—	砒素	—	＜0.005	＜0.005
六価クロム化合物	＜0.02	—	—	全シアン	—	＜0.01	＜0.01
砒素及びその化合物	＜0.005	—	—	セレン	—	＜0.001	＜0.001
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	0.00008	—	—	強熱減量	—	3	2
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	＜0.0005	—	—	フッ化物イオン	—	0.27	0.29
ポリ塩化ビフェニル	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	塩化物イオン	—	21	24
ジクロロメタン	＜0.001	＜0.001	＜0.001	臭化物イオン	—	＜0.1	＜0.1
四塩化炭素	＜0.001	＜0.001	＜0.001	硫酸イオン	—	36	67
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	アンモニウムイオン	—	0.19	0.67
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	亜硝酸イオン	—	＜0.02	＜0.02
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	硝酸イオン	—	0.32	0.87
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	全窒素	—	0.23	0.74
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	りん酸イオン	—	0.16	0.36
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	全りん	—	0.092	0.22
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	ナトリウムイオン	—	23	28
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	カリウムイオン	—	1.5	2.7
ﾁｳﾗﾑ	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	カルシウムイオン	—	38	39
ｼﾏｼﾞﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	マグネシウムイオン	—	4.7	12
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	鉄	—	0.51	2.8
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	クロロエチレン（塩化ビニルモノマ	—	＜0.0005	＜0.0005
1.4－ジオキサン	＜0.05	＜0.005	＜0.005	採水年月日			天候
ｾﾚﾝ及びその化合物	＜0.01	—	—	一般項目	令和8年10月9日		晴れ
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	重金属類			
ふっ素及びその化合物	＜0.15	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類			
ほう素及びその化合物	0.54	—	—	結果報告年月日			
ダイオキシン	—	—	—	一般項目	令和8年10月29日		
亜鉛含有量	＜0.01	—	—	重金属類			
有機リン化合物	＜0.01	—	—	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類			
クロム含有量	＜0.01	—	—				
銅含有量	＜0.01	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容			
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	＜0.01	—	—				
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	＜1	—	—				
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	＜0.01	—	—				

地下水１：最終処分場　上流側地下水(周縁地下水)　　地下水２：最終処分場　下流側地下水(周縁地下水)
放流水：最終処分場　下水道放流水